

Beurteilung :

Im ungünstigsten Lastfall (Lastfall 7) können bei vollflächiger Belastung mindestens 1,3 Tonnen Auflast ohne Verformung der Werkstücke übertragen werden.

Hinweis :

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.

Die Veröffentlichung von Teilen dieses Prüfzeugnisses bzw. die Weitergabe an Dritte, ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des BUI zulässig.

**BAUTEN- UND B
UMWELTSCHUTZ- U
I N S T I T U T
WITTSTOCK / DOSSE I**

Wittstock, den 08.05.1996

Dr.-Ing. A. Heymann
Prüfstellenleiter